



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m ²]
2.31	RESPIRIUM	117,60
2.32	KNÍŽNICA	20,20
2.33	UČEBŇA IKT	73,70
2.34	KABINET	24,90

LEGENDA VYBAVENIA:

- 7 - 1ks interaktívnej tabule - magnetická interaktívna tabuľa s popisovateľným povrchom (za sucha stierateľnými fixami), technológiou IR s podporou 6 dotykov a pomerom strán 4:3 (155,3x116,5cm aktívnej projekčnej plochy). + diaprojektor k interaktívnej tabule.
- 10 - 1ks 3D tlačiarne

LEGENDA:

- Svietidlo CLASSIC LED 2M PAR MAT-V2 LED 4400lm/840 1x41W, LED DRIVER, RAL 9003
- Spínač zapustený, radenie 5, 10A, 230V, IP20,
- Zapustená zásuvka 230V, 16A, IP 20
- Zapustená zásuvka 230V, 16A, s integrovanou prepäťovou ochranou III stupňa, IP 20
- Zásuvka HDMI
- Kábel HDMI - uložený v trubkách FXP
- Zásuvkové vedenie 230V / CYKY /
- Svetelné vedenie / CYKY /

POZNÁMKY:

Elektroinštalácia bude vyhotovená káblami CYKY-J pod omietkou.
 Spínače budú osadené 1,2m od podlahy.
 Zásuvky budú osadené 0,6m od podlahy pokiaľ nie je v PD vyznačená iná výška.
 Napojenie rozvádzača R-ITK bude z jestvujúceho rozvádzača RF1 káblom CYKY-J 5x4mm.
 Dorobiť istenie kábla do RF1 istič B20/3.

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ: STN 33 2000-4-41/2007:	
411-Ochranné opatrenia:Samočinné odpojenie napájania	
411.2-Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) A.1 Základná izolácia živých častí A.2 Zábrany alebo kryty	411.3- Požiadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred nepriamym dotykom) 411.3.1 - Ochranné uzemnenie 411.3.2 - Ochranné pospájanie 411.3.3 - Samočinné odpojenie pri poruche 411.3.4 - Systém TN
415-Doplňková ochrana	
415.1 - Prúdové chrániče (RCD)	
415.2 - Doplňkové ochranné pospájanie	

A2			
A1			
ZMENA	DÁTUM	POPIŠ ZMENY	PODPIS

Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného tajomstva firmy Milan Tomiš , Partizánske a bez jeho súhlasu nesmie byť rozmnožovaná ani postúpená ďalším osobám.
 Táto technická dokumentácia slúži na vydanie stavebného povolenia a neslúži ako realizačný projekt.

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		INVESTOR Mesto Partizánske , Nám. SNP 212/4 , Partizánske	
PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ , INŽINIERING A OBCHODNÁ ČINNOSŤ HORNÁ 1422/18 , 958 03 PARTIZÁNSKE Tel.: +421 903 430 586 , e-mail: tomismilan@gmail.com		STAVBA ZLEPŠENIE VYBAVENIA UČEBŇÍ V ZŠ RADOVANA KAUFMANA	
VYPRACOVAL Ján Ivanka , Milan Tomiš , autorizovaný stavebný inžinier	MIESTO Partizánske , p.č. 4733	MIERKA 1:75	
HL.INŽ.PROJEKTU Ing.Rasťislav Ivanka	DÁTUM Jún 2017	FORMÁT 2 A4	
OBJEKT ZŠ RADOVANA KAUFMANA	ČASŤ/PROFESIA ELEKTROINŠTALÁCIA	NÁZOV VÝKRESU PÔDORYS - UČEBŇA IKT	
VŠETKY DÁTA NA NOSIČOCH SÚ PLATNÉ IBA V SPOJENÍ S UVOĽNENOU DOKUMENTÁCIOU		ARCH. ČÍSLO E 2017- 49 - 2.4	POR.Č. 02 KÓPIA