









LEGENDA:

-  Svietidlo CLASSIC LED 2M PAR MAT-V2 LED 4400lm/840 1x41W, LED DRIVER, RAL 9003
-  Spínač zapustený, radenie 5, 10A, 230V, IP20,
-  Zapustená zásuvka 230V, 16A, IP 20
-  Zapustená zásuvka 230V, 16A, s integrovanou prepäťovou ochranou III stupňa, IP 20
-  Zásuvka HDMI
-  Kábel HDMI - uložený v trubkách FXP
-  Zásuvké vedenie 230V / CYKY /
-  Svetelné vedenie / CYKY /

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m ²]
2.14	CHODBA	47,00
2.15	SPOL. MIESTNOSŤ	73,14
2.16	JAZYKOVÁ TRIEDA	56,05
2.17	TRIEDA	56,05

LEGENDA VYBAVENIA:

- 1a** - 1ks Skrinka na techniku 760x720x650mm
- 7** - 1ks interaktívnej tabule - magnetická interaktívna tabuľa s popisovateľným povrchom (za sucha stierateľnými fixami), technológiou IR s podporou 6 dotykov. + diaprojektor k interaktívnej tabule.

POZNÁMKY:

Elektroinštalácia bude vyhotovená káblami CYKY-J pod omietkou.
 Spínače budú osadené 1,2m od podlahy.
 Zásuvky budú osadené 0,6m od podlahy pokiaľ nie je v PD vyznačená iná výška.
 Napojenie rozvádzača R-J bude z jestvujúceho rozvádzača RA2-2 káblom CYKY-J 5x4mm.
 Dorobiť istenie kábla do RA2-2 istič LTE B20/3.

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ: STN 33 2000-4-41/2007:	
411-Ochranné opatrenia:Samočinné odpojenie napájania	
411.2-Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) A.1 Základná izolácia živých častí A.2 Zábrany alebo kryty	411.3- Požiadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred nepriamym dotykom) 411.3.1 - Ochranné uzemnenie 411.3.1.2 - Ochranné pospájanie 411.3.1.3 - Samočinné odpojenie pri poruche 411.3.1.4 - Systém TN
415-Doplňková ochrana	
415.1 - Prúdové chrániče (RCD) 415.2 - Doplňkové ochranné pospájanie	

A2			
A1			
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PODPIS

Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného tajomstva firmy Milan Tomiš , Partizánske a bez jeho súhlasu nesmie byť rozmnožovaná ani postúpená ďalším osobám.
 Táto technická dokumentácia slúži na vydanie stavebného povolenia a neslúži ako realizačný projekt.

STUPEŇ	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		INVESTOR	Mesto Partizánske , Nám. SNP 212/4 , Partizánske	
	PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ , INŽINIERING A OBCHODNÁ ČINNOSŤ HORNÁ 14,22/18 , 958 03 PARTIZÁNSKE Tel.: +421 903 430 586 , e-mail: tomismilan@gmail.com		STAVBA	ZLEPŠENIE VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ A JAZYKOVEJ UČEBNE V ZŠ S MŠ V. OKRUŽNÁ	
VYPRACOVAL	Ján Ivanka , Milan Tomiš ,	autorizovaný stavebný inžinier	MIESTO	Partizánske , p.č. 4464	MIERKA 1:75
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Rastislav Ivanka		DÁTUM	Jún 2017	FORMÁT 2 A4
OBJEKT	ZŠ S MŠ V. OKRUŽNÁ	ČASŤ/PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA		NÁZOV VÝKRESU
			PÔDORYS - JAZYKOVÁ UČEBŇA		
VŠETKY DÁTA NA NOSIČOCH SÚ PLATNÉ IBA V SPOJENÍ S UVOĽNENOU DOKUMENTÁCIOU			ARCH. ČÍSLO	E 2017- 49 - 3.4	POR.Č. 02
					KÓPIA