


3 + N+PE ,AC, 50 Hz, 230/400V, TN-S



VÝBAVA ROZVÁDZAČOV:

NÁZOV ROZVÁDZAČA	S-1	Z-1	Z-2	Z-3	X-1 (Z-4)
R-CH	X	X	X	X	X
R-ITK	X	X	X	X	X
R-J	X	X	X	-	-

Konštrukcia : Plastový, ocel'ové dvierka U-2/28-F
 Prevedenie : Zapustený so zadnou stenou, dverami a krycou maskou
 Rozmery : 359x464x90
 Krytie : IP30
 Prívod : Z doľa
 Vývody : Hore,dole
 Farba : RAL 9016
 Prúd : In = 25A
 Norma : STN EN 61439-3

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ: STN 33 2000-4-41/2007:

411-Ochranné opatrenia:Samočinné odpojenie napájania

411.2-Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
 A.1 Základná izolácia živých častí
 A.2 Zábrany alebo kryty

411.3- Požiadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred nepriamym dotykom)

411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie
 411.3.1.2 - Ochranné pospájanie
 411.3.1.3 - Samočinné odpojenie pri poruche
 411.3.1.4 - Systém TN

415-Doplňková ochrana

415.1 - Prúdové chrániče (RCD)

415.2 - Doplňkové ochranné pospájanie

A2			
A1			
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PODPIS

Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného tajomstva firmy Milan Tomiš , Partizánske a bez jeho súhlasu nesmie byť rozmnožovaná ani postúpená ďalším osobám.

Táto technická dokumentácia slúži na vydanie stavebného povolenia a neslúži ako realizačný projekt.

STUPEŇ	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		INVESTOR	Mesto Partizánske , Nám. SNP 212/4 , Partizánske	
	 PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCII , INŽINIERING A OBCHODNÁ ČINNOSŤ HORNÁ 1422/18 , 958 03 PARTIZÁNSKE Tel.: +421 903 430 586 , e-mail: tomismilan@gmail.com		STAVBA	ZLEPŠENIE VYBAVENIA UČEBNÍ V ZŠ RADOVANA KAUFMANA	
VYPRACOVAL	Ján Ivanka , Milan Tomiš , autorizovaný stavebný inžinier		MIESTO	Partizánske , p.č. 4733	MIERKA /
HLINŤ PROJEKTU	Ing.Rastislav Ivanka		DÁTUM	Jún 2017	FORMÁT 2 A4
OBJEKT	ZŠ RADOVANA KAUFMANA	ČASŤ/PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA	NÁZOV VÝKRESU	ROZVÁDZAČ
VŠETKY DÁTA NA NOSIČOCH SÚ PLATNÉ IBA V SPOJENÍ S UVOĽNENOU DOKUMENTÁCIOU			ARCH. ČÍSLO	E 2017- 49 - 2.4	POR.Č. 04 KÓPIA